

email-Bericht (z. Hd.: Herr Bürgi, willy.buergi@etuna.ch)**Objekt**

Auftrags-Nr. Bachema

Auftraggeber
Rechnungsadresse
Rechnung zur Visierung
Bericht an
Kopie an

Bericht per e-mail an

Trinkwasserversorgung Schloss Kasteln

202012419

etuna kasteln, Kasteln 2, 5108 Oberflachs
etuna kasteln, Kasteln 2, 5108 Oberflachs
etuna kasteln, Kasteln 2, 5108 Oberflachs
etuna kasteln, W. Bürgi, Kasteln 2, 5108 Oberflachs
Kanton Aargau, Departement Gesundheit und Soziales (DGS), Amt für
Verbraucherschutz, J. Grimbichler, 5000 Aarau
etuna kasteln, W. Bürgi, willy.buergi@etuna.ch**Probenübersicht**

Bachema-Nr.	Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
57375 W	Netzstelle Wekstatt Werken	20.11.20 / 21.11.20
57376 W	GPW Schlossmatte vor UV	20.11.20 / 21.11.20
57377 W	GPW Schlossmatte nach UV	20.11.20 / 21.11.20

- **Der Auftrag wird abgeschlossen.**Freundliche Grüsse
BACHEMA AG


S. Ruckstuhl, Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH


D. Tschumi, Administration
Tel.: 044 738 39 00

Objekt
Auftraggeber
Auftrags-Nr. Bachema

Trinkwasserversorgung Schloss Kasteln
etuna kasteln
202012419

Probenbezeichnung	GPW Schloss- matte vor UV	GPW Schloss- matte nach UV	Referenzwert			
			TBDV TW (F/B)			
Proben-Nr. Bachema	57376	57377				
Tag der Probenahme	20.11.20	20.11.20				
Entnahmezeit	16:59	17:01				
Feldparameter						
Temperatur (Feld) {3}	°C	14.1	14.1			
Mikrobiologische Untersuchungsparameter						
Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar)	KBE/mL	9	3			100 (Fas- sung) 20 (nach Behandlung)
<i>Escherichia coli</i>	KBE/100 mL	n.n.	n.n.			n.n. (Verteil- netz)
Enterokokken	KBE/100 mL	n.n.	n.n.			n.n. (Verteil- netz)

Probenbezeichnung	Netzstelle Wekstatt Werken	Referenzwert				
		TBDV TW (N)				
Proben-Nr. Bachema	57375					
Tag der Probenahme	20.11.20					
Entnahmezeit	15:20					
Feldparameter						
Temperatur (Feld) {3}	°C	14.8				
Mikrobiologische Untersuchungsparameter						
Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar)	KBE/mL	8				300
<i>Escherichia coli</i>	KBE/100 mL	n.n.				n.n.
Enterokokken	KBE/100 mL	n.n.				n.n.